



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έκδ.1 αναθ.2 ημ/μία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 004

Αρθ. Πρωτ.:

Προς: ANTRP A.E.B.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 29 τηλ. 2108140050

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Συντήρησης και Αυτεπιστάσις

ΤΜΗΜΑ: Ηλεκτροφωτισμού & Σήμανσης

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ☎ 2813409802 2813409894 **ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘ: Διονυσίου 13Α ΤΚ 71601 Ν. Αλικαρνασός

e-mail: kontos_harry@heraklion.gr

Σχέδιο

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό Προμήθεια φωτιστικών πάρκων, πλατειών Δήμου Ηρακλείου

ΣΧΕΤ. Έγγραφό σας με αρ. Πρωτ. 101300/11-10-2019

1) Ερώτημα 2.2.7. σε ποια EN οδικού φωτισμού αναφερόμαστε;

Απαντήσαμε και τηλεφωνικά.

Απάντηση: Επειδή η προμήθεια αναφέρεται σε διαφορετικά υλικά τα EN είναι γενικά στη διακήρυξη. Στις τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται με σαφήνεια. Εν πάσει περιπτώσει για τα σώματα - κεφαλές LED είναι **EN60598 1-2-3**

2) Προδιορισμός 2 τρόπων αξιολόγησης;

Η παράγραφος αυτή στη διακήρυξη περιγράφει όλα τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης. Στις σελίδες 1, 2, 5, 15 της διακήρυξης και στα υπόλοιπα έγγραφα που συνδεύουν αυτή αναφέρεται σαφέστατα και με έντονα γράμματα. Εν πάσει περιπτώσει η προμήθεια γίνεται "**με συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο τη συμφερότερη τιμή από οικονομικής άποψης βάση τιμής κατ' άρθρο**".

3) Απαιτούνται μεταφράσεις στα Ελληνικά για όλα τα τεχνικά πιστοποιητικά;

Απάντηση: **ΟΧΙ** Στα Αγγλικά αρκεί.

4) Η συμμετέχουσα εταιρία μπορεί να δώσει προσφορά ανά είδος;

Απάντηση: **ΝΑΙ**

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας

Ο Διευθυντής
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ