



ΣΥΜΒΟΛΑ	
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ Η ΧΩΝΕΥΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ, ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP 20 ΚΑΙ ΛΑΜΠΗΡΕΣ Τ5 4x14 W
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ, ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP 55 ΚΑΙ ΛΑΜΠΗΡΕΣ Τ5 4x14 W
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ, ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP 55 ΚΑΙ ΛΑΜΠΗΡΕΣ Τ5 4x14 W
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝΑ ΜΕ ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 11 W, ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ SPOT ΜΕ ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 11 W,
	ΑΠΛΟΣ, ΔΙΠΛΟΣ, ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ 10Α ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΑΠΛΟΣ, ΔΙΠΛΟΣ, ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ 10Α ΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ SCHUCCO 230V, 16Α, IP20.
	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ SCHUCCO 230V, 16Α, IP55.
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΓΕΝΙΚΑ)
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ AIRCONDITION ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
A.1(1)	ΓΡΑΜΜΗ 1 ΚΥΚΛΩΜΑ 1 ΤΟΥ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ

ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ/ΓΕΙΩΣΕΩΝ	
	ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 30x3.5 mm
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΥΠΟΥ "Τ" ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΥΠΟΥ "Τ" ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ
	ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ10, ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΟΣ, ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ, ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘΟΔΙΚΑ
	ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ10 ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
	ΑΓΩΓΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΟΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
	ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Φ8-10 mm
	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Φ8-10 mm
	ΗΛΕΚΤΡΩΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ



		ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	
ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΑΦΝΩΝ			
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ Αρχιτεκτονική Μελέτη: Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη: Στατική Μελέτη: Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη: Γεωτεχνική Μελέτη: Φυτοτεχνική Μελέτη:		ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΑΓΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ (ειδική σύμβουλος) ΑΓΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΟΚΟΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΣΙΔΑΚΗΣ	
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ			
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΟΚΟΜΑΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός		Επίβλεψη μελέτης: ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΜΕΛΑΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΠΕ
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ		
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			αριθμός σχεδίου: ΗΛ-03
A/A	ΗΜ/ΝΙΑ	Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Ο ΕΛΕΓΞΑΣ
			κλίμακα: 1/50
			στάδιο μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ		Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
<div>ΡΟΚΟΜΑΣ ΜΙΧ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 71385 ΠΑΤΜΟΥ 3 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ. 210 9562725 ΑΦΜ: 047353042 - ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ</div>		ΘΕΩΡΗΣΗ	