ΣΥΜΒΟΛΑ

	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ Η ΧΩΝΕΥΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ, ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP 20 ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ T5 4x14 W
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ, ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP 55 ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ T5 4x14 W
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ, ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ IP 55 ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ T5 4x14 W
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝΑ ΜΕ ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 11 W, ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ SPOT ΜΕ ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 11 W,
	ΑΠΛΟΣ, ΔΙΠΛΟΣ, ΑΛΕ–ΡΕΤΟΥΡ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ 10Α ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΑΠΛΟΣ, ΔΙΠΛΟΣ, ΑΛΕ–ΡΕΤΟΥΡ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ 10Α ΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ SCHUCCO 230V, 16A, IP20.
	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ SCHUCCO 230V, 16A, IP55.
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΓΕΝΙΚΑ)
AC	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ AIRCONDITION ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Α.1(1)	ΓΡΑΜΜΗ 1 ΚΥΚΛΩΜΑ 1 ΤΟΥ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ

ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ/ΓΕΙΩΣΕΩΝ

	ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 30x3.5 mm
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΥΠΟΥ "T" ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΥΠΟΥ "T" ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ
	ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ10, ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΟΣ, ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ, ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘΟΔΙΚΑ
	ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ10 ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
	ΑΓΩΓΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΟΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
	ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Φ8–10 mm
	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Φ8–10 mm
	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΑΦΝΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αρχιτεκτονική Μελέτη:	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΑΓΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ (ειδική σύμβουλος)
Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη:	ΑΓΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ
Στατική Μελέτη:	ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη:	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΟΚΟΜΑΣ
Γεωτεχνική Μελέτη:	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ
Φυτοτεχνική Μελέτη:	ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ	**ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΟΚΟΜΑΣ** Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	**Επίβλεψη μελέτης:** ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΜΕΛΑΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΠΕ
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ	

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Α/Α	ΗΜ/ΝΙΑ	Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Ο ΕΛΕΓΞΑΣ

αριθμός σχεδίου: ΗΛ-02

κλίμακα: 1/50

στάδιο μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΡΟΚΟΜΑΣ ΜΙΧ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 71385 ΠΑΤΜΟΥ 3 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ. 210 9562725 ΑΦΜ: 047383042 - ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ		

ΘΕΩΡΗΣΗ