ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΡΧΗΣ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΜΒΟΛΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Μέγιστη τιμή: h= h1 + h2 + 0.50μ. Τα h1 και h2 καθορίζονται στην τομή συνάλλαγης του h.

2. Η διάμετρος Φ4 στην αφετηρία του αυλακιού πτώσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.60μ.

3. Αν το Η είναι μεγαλύτερο του 1.75 τότε το φρεάτιο θα κατασκευαζέται με Η = 1.75 και για την κάθοδο στο φρεάτιο θα γίνεται λοιπές επιτρεπόμενοι διαστάσεων 0.55 x 0.75 με πάχος τοιχωμάτων 0.20 μ. και οπλισμό Τ92 επιτυχικά και εξωτερικά.

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΦΕΡΟΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1. ΥΛΙΚΑ
Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Χάλυβας γενικά κατηγορίας S500
Επικάλυψη οπλισμών 4εκ.

2. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ
Ίδιο βάρος σκυροδέματος 25 kN/m³
Έρχηση SLW 60t
γ επιχ. = 18 kN/m³
Γωνία εσωτερικής τριβής φ = 30°



ΚΑΤΟΨΗ



ΤΟΜΗ Γ-Γ' ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗΣ



ΤΟΜΗ Γ-Γ' ΧΩΡΙΣ ΠΤΩΣΗ



ΤΟΜΗ Α - Α



ΤΟΜΗ Β - Β



ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓΟ:
Ανάπλαση οδών Σταδίου Ηρακλείτου Ηράδοτου και Δημοκρατους περιοχης Θαλασσινων (ΠΕ17) Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου

ΣΧΕΔΙΟ:
ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΙΟΥΝΙΟΣ 2012	1:20	Ο.ΤΣ.4Ε

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ν. Τερκολίης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Α.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	Ο ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κ. Τζιβάκου Πολιτικός Μηχανικός	Χ. Τσπυρογιάννης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός