



ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	
	ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 1 3/8"
	ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1/2"
	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ200 σε mm
	ΕΣΧΑΡΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΧΩΡΙΣΜΑ
	ΣΤΟΜΙΑ ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Φ300 ΤΥΠΟΥ MILD
	ΣΤΟΜΙΑ ΝΟΤΙΟΥ TESSX55
	ΜΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΙΘΕΡΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΑΙ DAMPER
	ΣΤΟΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ TESSX55
	ΜΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΙΘΕΡΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
	ΚΑΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΕΣΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
	ΑΝΤΙΛΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
	TRANE MWD 75
	ΠΛΑΧΗ ΑΕΡΑ 3000 m³/h
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
	3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΝΟΤΙΟΥ
	3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
	ΚΑΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΕΣΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
	TRANE TWA 180 - TWA 240
	ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 53.3 KW - 70.34 KW



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΡΓΟ	ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ	
ΘΕΣΗ	ΒΕΝΕΡΑΤΟ
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ	
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ	K1
ΚΑΙΜΑΚΑ: 1 : 100	
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ	ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ