



RERUM – REliable, Resilient and  
secUre IoT for sMart city  
Applications

Το έργο χρηματοδοτείται 75% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών  
ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων  
Ταχ. Δ/ση: Αμαξοστάσιο Δήμου Ηρακλείου  
Πληροφορίες: Γεώργιος Πεδιαδιτάκης  
Τηλ.: 2813409613  
E-mail : [diaxirisi@heraklion.gr](mailto:diaxirisi@heraklion.gr)

ΕΡΓΟ : Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων  
Κλιματιστικό Δαπέδου Ντουλάπα 48000BTU  
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου

**Ορθή επανάληψη τεχνικών προδιαγραφών**

**ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48000 BTU:**

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48000 BTU για άριστη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες ,Μέγιστη οικονομία στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ,Λειτουργία σε ιδιαίτερα χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία χωρίς πτώση απόδοσης ,Ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση για μεγαλύτερη απόδοση στην θέρμανση ,Αυτόματη λειτουργία για ιδανικό κλίμα ,Ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων με πλήκτρα αφής και ασύρματο τηλεχειριστήριο ,Αυτοδιάγνωση βλαβών ,Μεγάλη και ομοιόμορφη ροή αέρα ,Αυτόματη επανεκκίνηση Προγραμματισμός 24 ωρών ,Αυτόματη οριζόντια κίνηση των περσίδων, **Τεχνικά χαρακτηριστικά τουλάχιστον:**

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Τύπος Προϊόντος

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ 48000 BTU

**Με ελάχιστη ικανότητα ψύξης  $\geq 48.000$  BTU/hr**

**και ελάχιστης αναθέρμανσης  $\geq 50.000$  BTU/hr**

Οικολογικό Freon R410

**ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(EER)**

Ψύξη(W/W)

2.40

**ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(COP)**

Θέρμανση(W/W)

2.80

**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ**

Ψύξη

E

Θέρμανση

D

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ**

Ψύξη(W)	5640
Θέρμανση(W)	5690
<b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(A)</b>	
Εσωτερική Μονάδα(A)	1.59
Εξωτερική Μονάδα(A)	29.5
Μέγεθος Ασφάλειας(A)	40
<b>ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ</b>	
Εσωτερική Μονάδα dB(A)±3	45-52
Εξωτερική Μονάδα (dB(A)±3)	<59

#### **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**

Εσωτερική Μονάδα(ΥxΠxB) χιλ.	1900-600-350 περίπου
Εξωτερική Μονάδα(ΥxΠxB) χιλ.	1350-950-330(+30) περίπου

#### **ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ**

Εσωτερική Μονάδα(Kg)	53 περίπου
Εξωτερική Μονάδα(Kg)	99 περίπου

#### **ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

- Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας από 0C ως + 40C.

Τα μηχανήματα θα παραδοθούν εγκατεστημένα και κατόπιν δοκιμής.

#### ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.

Δικαιολογητικά ,τεχνικές προδιαγραφές και [Προσκόμιση prospectus](#)

**ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )**

Ηράκλειο 12 / 08 / 2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

Πεδιαδιτάκης Γιώργος

Καραντινός Γεώργιος