ΟΔΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ πλ. 8.00 μ.

ΡΥΜ. ΓΡΑΜΜΗ

ΟΡΙΑ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

P1

P2

χώρια

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΜΒΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,20x40x80cm ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 8,0m³/h-6,0mΣΥ

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΠΟ ΔΙΑΜΟ ΣΤΟΜΟ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ E=16.74 μ2

ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ E=3.62 μ2

E=9.25 μ2

Π_ΥΠ

Π_ΑΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ E=4.29 μ2

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟ E=7.35 μ2

Γ.Π.

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ E=15.95 μ2

Π_ΜΧ

Π_ΠΥ

ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 15cm ΑΠΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 12lt ΣΤΗΝ ΔΑΠΕΔΟ

ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑ 0,70x0,70m ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΛΟ ΚΑΠΑΚΙ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ E=20.00 μ2

Cours Anglaise

E=173.36 μ2

ΧΩΡΟΣ WC ΛΟΥΤΡΟΝΗΠΙΩΝ E=12.24 μ2

WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ E=5.55 μ2

WC ΑΝΔΡΩΝ E=5.55 μ2

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Π_ΑΚΘ

ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ E=22.42 μ2

ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΔΡΩΝ E=24.22 μ2

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΙΔΕΡΟΣΙΔΗΡΑ ΛΙΝΟΘΗΚΗ E=11.60 μ2

ΑΠΟΘΗΚΗ E=10.36 μ2

Π_ΔΠ

Π_ΠΛ

ΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΗ

ΡΥΜ. ΓΡΑΜΜΗ

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 12845

A1	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ	55 m³/h – 50 mΣΥ
A2	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ	55 m³/h – 50 mΣΥ
A3	ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (ΔΟΣΚΕΥ)	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΠΔ	ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	ΟΡΙΑ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
	ΟΔΕΥΣΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
Δ.Π.= 60	ΔΕΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ: 60 ΛΕΠΤΑ
E	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΕ ΣΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ε "ΕΞΟΔΟΣ")
	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΕ ΣΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ γ "ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ")
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ
	ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
	ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΡΚΑΙΑΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΤΟΛΗΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΩΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΘΥΡΩΝ
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΕΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΘΥΡΩΝ
AUTO	ΚΟΥΦΩΜΑ ΑΥΤΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΑΝΙΚΟΥ
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ
	ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (SPRINKLER) ΟΡΟΦΗΣ
	ΔΙΠΛΟ ΣΤΟΜΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Π.Υ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 65 mm
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
	ΔΙΚΛΙΔΑ
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
	ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
	ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ
Fe 6	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 6 kg
CO2 5	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO₂ 5 kg
F 6	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΑΦΡΟΥ 6 lt
Fe XX	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΗΣ ΣΚΟΝΗΣ "XX" kg
	ΕΡΜΑΡΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	ΕΥΤΗΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
	ΚΟΜΒΙΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΚΡΟΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΡΑΚΑΚΗ & ΙΛΙΟΥ

ΘΕΣΗ: οδός ΔΡΑΚΑΚΗ & ΙΛΙΟΥ - Ο.Τ. 571 - ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΕΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:		ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ:	ΕΥΘΑΛΙΑ ΛΙΑΠΑΚΗ αρχιτεκτων μηχανικος	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ:	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ αρχιτεκτων μηχανικός
ΣΤΑΤΙΚΑ:	ΜΙΧΑΗΛ ΨΑΛΤΑΚΗΣ πολιτικός μηχανικός	ΣΤΑΤΙΚΑ:	ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ πολιτικός μηχανικός
Η / Μ:	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΠΑΛΗΣ ηλεκτρολόγος μηχανικός	Η / Μ:	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ηλεκτρολόγος μηχανικός
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ:	ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΛΥΤΗ γεωλόγος	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ:	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΤΑΚΗΣ γεωλόγος
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΩΝΙΑΣ γεωπόνος	ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΜΑΡΙΑ ΒΑΖΑΡΜΙΔΑΚΗ γεωπόνος

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **Π-1**

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:50

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Α/Α	ΗΜ/ΝΙΑ	Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Ο ΕΛΕΓΞΑΣ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΤΣΑΠΑΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ Α.Π.Θ.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 39783
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31 – 71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΤΗΛ. 2810 223265
ΑΦΜ 030719598 – Β' ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

EMMANOUIL MANOUSAKIS

Digitally signed by EMMANOUIL MANOUSAKIS
Date: 2018.01.15 14:08:22 +02'00'