ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ
ΚΛ. 1:25



Α/Α	Πίνακας οπλισμών Φύλλο 1 από 1	Ø	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΗΚΟΣ		ΒΑΡΟΣ	
				ΑΝΑ ΤΕΜ.	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	kg/m	ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
10	1.40 2.40+2.85 1.40	20	20	5.43	108.50	2.470	268.00
11	1.40 2.90 1.40	20	20	5.70	114.00	2.470	281.58
12	1.40 2.80+2.85 1.40	14	4	5.63	22.50	1.210	27.23
13	1.40 2.40+2.50 1.40	14	4	5.25	21.00	1.210	25.41
14	1.40 0.20 1.40	14	12	3.00	36.00	1.210	43.56
15	1.40 0.50 1.40	14	37	3.30	122.10	1.210	147.74
16	1.40 2.90 1.40	14	8	5.70	45.60	1.210	55.18
17	0.15 2.50+2.80	14	13	2.80	36.40	1.210	44.04
18	2.90	14	14	2.90	40.60	1.210	49.13
19	0.15 2.50	12	10	2.65	26.50	0.888	23.53
20	0.15 2.80	12	6	2.95	17.70	0.888	15.72
21	2.90	12	12	2.90	34.80	0.888	30.90
22	1.00 2.85 81.0	12	9	3.85	34.65	0.888	30.77
23	1.00 2.90	12	9	3.90	35.10	0.888	31.17
24	1.00 2.40	12	9	3.40	30.60	0.888	27.17
25	1.00 2.95 99.0	12	9	3.95	35.55	0.888	31.57
26	0.70 0.20 0.70	12	12	1.60	19.20	0.888	17.05

Ø	ΒΑΡΟΣ (kg)
12	207.88
14	392.29
20	549.58
ΣΥΝΟΛΟ:	1149,75 kg

ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΟΚΟΥ
ΚΛ. 1:25

ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΑΛΑΣ
ΚΛ. 1:25



Α/Α	Πίνακας οπλισμών Φύλλο 1 από 1	Ø	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΗΚΟΣ		ΒΑΡΟΣ	
				ΑΝΑ ΤΕΜ.	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	kg/m	ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
1	0.30 7.56 0.30	12	26	8.16	212.16	0.888	188.40
2	0.10 2.54 0.10	12	26	2.74	71.24	0.888	63.26
3	0.10 1.70 0.10	12	32	1.90	60.80	0.888	53.99
4	0.30 1.70 0.30	12	98	2.30	225.40	0.888	200.16
5	0.30 1.20 0.30	12	2	1.80	3.60	0.888	3.20
6	0.50 1.70 0.50	14	8	2.70	21.60	1.210	26.14
7	0.80 0.20 0.80 0.20	8	18	2.36	42.48	0.395	16.78
8	0.20 1.70 0.20	12	6	2.10	12.60	0.888	11.19
9	0.50	10	18	1.00	18.00	0.617	11.11

Ø	ΒΑΡΟΣ (kg)
8	16.78
10	11.11
12	520.20
14	26.14
ΣΥΝΟΛΟ:	574.23 kg

ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΟΜΗ 1-1
ΚΛ. 1:25



ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
ΚΛ. 1:25



ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ
ΚΛ. 1:25



ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΤΟΜΗ 2-2
ΚΛ. 1:25



ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΚΑΤΩ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΛ. 1:25



ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΑΝΩ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΛ. 1:25



ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΑΝΩ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ -5,20
ΚΛ. 1:25

ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΠΛΑΓΙΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΛ. 1:25

ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΤΟΜΗ 2-2
ΚΛ. 1:25

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

I ΦΟΡΤΙΑ

α. ΜΟΝΙΜΑ

Ιδιον βάρος Οπλισμένου Σκυροδέματος	:	25.0 KN/m^3
Ιδιον βάρος δομικού χάλυβα	:	78.0 KN/m^3
Ιδιον βάρος εδάφους	:	20.0 KN/m^3
Επικάλυψη δαπέδων εσωτερικών χώρων	:	4.0 KN/m^2
Επικάλυψη δαπέδων εξωστών	:	2.5 KN/m^2
Επικάλυψη μη βατού δώματος	:	2.5 KN/m^2
Επικάλυψη μη βατού δώματος με φύτευση	:	6.5 KN/m^2
Δρομικές οπτοπλινθοδομές	:	2.1 KN/m^2
Μπατικές οπτοπλινθοδομές	:	3.6 KN/m^2

β. ΚΙΝΗΤΑ

Κινητό μη βατού δώματος	:	2.0 KN/m^2
Κινητό βατού δώματος	:	5.0 KN/m^2
Κινητό Φορτίο εν γένει	:	5.0 KN/m^2
Κινητό Φορτίο κλιμάκων	:	5.0 KN/m^2
Κινητό Φορτίο εξωστών	:	5.0 KN/m^2
Ταχύτητα αναφοράς ανέμου (σύμφωνα με τον EC1)	:	33.0 m/sec^2
Κατηγορία εδάφους	:	IV

II ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

Σεισμικότητα περιοχής	:	II
Οριζόντια σεισμική επιτάχυνση εδάφους	:	α_{gR}=0.24g_o
Συντελεστής Φασματικής ενίσχυσης	:	β_o=2,50
Κατηγορία εδάφους	:	(Β)
Σπουδαιότητα κατασκευής	:	Σ3 γ=1.15
Συντελεστής συνδυασμού δράσεων	:	ψ_2 =0,50
Φάσμα απόκρισης	:	Κατ? ΕΑΚ2000
Συντελεστής θεμελίωσης	:	?=1,00
Συντελεστής συμπεριφοράς	:	q=3.50
Ποσοστό κρίσιμης απόσβεσης	:	?=5%

III ΥΛΙΚΑ

Ασπλο σκυρόδεμα καθαριότητας	:	C12/15
Οπλισμένο σκυρόδεμα εν γένει	:	C25/30
Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα πλακών επί εδάφους	:	C16/20
Νευροχάλυβας σκυροδεμάτων	:	B500C
Δομικός χάλυβας εν γένει	:	S275 κατ? ΕΝ10025
Κοχλίες (εκτός και αν αναγραφεται διαφορετικά στο σχέδιο)	:	Κατηγορία? α 8.8

IV ΕΔΑΦΟΣ

Σύμφωνα με την γεωτεχνική μελέτη

Είδος εδάφους	:	Αμμώδη?επ Μαργακε? Αργιλο?
Επιτρεπόμενη τάση εδάφους	:	σ= 205 KN/m^2
Δείκτης εδάφους	:	K= 25 MN/m^3

V ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΡΟΦΩΝ

Δεν ελήφθη καμία πρόβλεψη

VI ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ c nom

Κατηγορία συνθηκών περιβάλλοντος	:	2
Πλάκες	:	25mm
Υποστυλώματα, ταχείς	:	30mm
Δοκοί	:	30mm
Στοιχεία θεμελίωσης (σκυροδέτηση επί στρώσης σκυροδέματος καθαριότητας)	:	50mm
Στοιχεία θεμελίωσης (σκυροδέτηση χωρίς στρώση σκυροδέματος καθαριότητας)	:	75mm
Πλάκα επί εδάφους	:	40mm

VII ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Ε.Κ.Ο.Σ. 2000/2010)
- ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Α.Κ. 2000/2010)
- ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Κ.Τ.Χ. 2008)
- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Κ.Τ.Σ. 2002)
- ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΑΣ 0 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
- ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΑΣ 1 - ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
- ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΑΣ 3 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΔΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ
- ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΑΣ 4 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

		C20/25		C25/30		C30/37		C35/45	
		ΑΓΚΥΡ	ΠΑΡΑΘ	ΑΓΚΥΡ	ΠΑΡΑΘ	ΑΓΚΥΡ	ΠΑΡΑΘ	ΑΓΚΥΡ	ΠΑΡΑΘ
1.	ΔΟΚΟΙ	67Φ	13ΣΦ	57Φ	10ΣΦ	51Φ	9ΣΦ	45Φ	8ΣΦ
	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΑΝΩ	67Φ	13ΣΦ	57Φ	10ΣΦ	51Φ	9ΣΦ	45Φ	8ΣΦ
	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΚΑΤΩ	47Φ	9ΣΦ	40Φ	8ΣΦ	36Φ	7ΣΦ	32Φ	6ΣΦ
	ΡΑΒΔΟΙ ΑΝΩ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ	47Φ	8ΣΦ	40Φ	7ΣΦ	36Φ	6ΣΦ	32Φ	5ΣΦ
	ΡΑΒΔΟΙ ΚΑΤΩ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ	33Φ	6ΣΦ	28Φ	5ΣΦ	25Φ	5ΣΦ	22Φ	4ΣΦ
2.	ΣΤΥΛΟΙ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ		6ΣΦ		5ΣΦ		5ΣΦ		4ΣΦ
3.	ΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ		9ΣΦ		8ΣΦ		7ΣΦ		6ΣΦ
4.	ΠΛΑΚΕΣ d≤0.25m ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ		47Φ		40Φ		36Φ		32Φ
	ΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ		9ΣΦ		8ΣΦ		7ΣΦ		6ΣΦ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Σύμφωνα με τον Κ.Τ.Σ. 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

- Κατηγορία Σκυροδέματος : C25/30
- Κατηγορία Έκθεσης : XC2
- Κατηγορία Κάθισης : S3
- Επιθυμητή Κάθιση : 10-15 cm
- Μέγιστος Κόκκος : 31,5 mm
- Δοκίμια ελέγχου : Κυβικά 15x15x15 cm
- Μέη Περιεκτικότητα σε τσιμέντο : 300kg/m3
- Λόγος Νερού προς Τσιμέντο : 0,60
- Εφαρμογή Επιρρίπτρου : Ναί
- Συμπύκνωση : Δονητές Μάζας
- Χρήση Θαλασσινού Νερού : Οχι

ΕΜΦΑΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- α) Αντιπαγωτικότητα : ναί
- β) Στεγανότητα : συνήθης
- γ) Παραθαλάσσιο περιβάλλον : όχι
- δ) Χημικές προσβολές : όχι
- ε) Αντοχή σε επιφαν. φθορά : όχι
- στ) Μέσα σε νερό ή θάλασσα : όχι
- Ζ) Χαμηλή θερμοκρασία : όχι

ΕΝΤΟΛΗ ΛΗΨΕΩΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Σε κάθε διάστρωση και για ποσότητα σκυροδέματος μέχρις 150 m3 ανά κατηγορία σκυροδέματος, θα λαμβάνονται 6 κυβικά δοκίμια ανά ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και των προδιαγραφών ΣΚ-303 και ΣΚ-350 του ΚΕΔΕ. Αν η ποσοτητα σκυροδέματος είναι μεγαλύτερη από 150 m3, τότε θα λαμβάνονται 12 δοκίμια

Η ευθύνη λήψεως των δοκιμίων ανήκει στον εργολάβο.

Τα δοκίμια πρεπει να βγούν από τις μήτρες μέσα σε 20 έως 32 ώρες από της παρασκευής τους για να παροδοθούν αρέτως σε αναγνωρισμένο εργαστήριο.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα κοινοποιούνται στην Υπηρεσία και στον επιβλέποντα μηχανικό.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: **ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΡΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΙΛΙΟΥ**

ΘΕΣΗ: οδός ΔΡΑΚΑΚΗ & ΙΛΙΟΥ - Ο.Τ. 571 - ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΕΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:		ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ :	ΕΥΘΑΛΙΑ ΛΑΓΑΚΗ αρχιτέκτων μηχανικός	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ :	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ αρχιτέκτων μηχανικός
ΣΤΑΤΙΚΑ :	ΜΙΧΑΗΛ ΨΑΛΤΑΚΗΣ πολιτικός μηχανικός	ΣΤΑΤΙΚΑ :	ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ πολιτικός μηχανικός
Η / Μ :	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΠΑΛΗΣ ηλεκτρολόγος μηχανικός	Η / Μ :	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ μηχανολόγος μηχανικός
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ :	ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΛΥΤΗ γεωλόγος	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ :	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΤΑΚΗΣ γεωλόγος
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ :	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΩΝΙΑΣ γεωπόνος	ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ :	ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΖΑΡΜΙΔΑΚΗ γεωπόνος

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: **ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: **ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ**

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ & ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **Σ-29**

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Α/Α	ΗΜ/ΝΙΑ	Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Ο ΕΛΕΓΞΑΣ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΑΛΤΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ 89240
ΕΔΡΑ: Γ. ΧΟΥΡΔΟΥ 4, 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Τ. 6977778858
Α.Φ.Μ. 066365925 - Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΣΗ

EMMANOUIL MANOUSAKIS
Digitally signed by EMMANOUIL MANOUSAKIS
Date: 2014.10.01 11:29:53 +02'00'