



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Ο ΟΠΛΙΣΜΟΣ 73 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΜΦΘΕΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Η ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩΝ ΑΚΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Ο ΟΠΛΙΣΜΟΣ 74 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΜΦΘΕΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Η ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩΝ ΑΚΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Ο ΟΠΛΙΣΜΟΣ 74 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΜΦΘΕΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Η ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩΝ ΑΚΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Ο ΟΠΛΙΣΜΟΣ 81 & 81 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΜΦΘΟΥΝ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Η ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩΝ ΑΚΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ







ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

I ΦΟΡΤΙΑ

α. ΜΟΝΙΜΑ

Ιδιον βάρος Οπλισμένου Σκυροδέματος	25,0	KN/m^3
Ιδιον βάρος δομικού χάλυβα	78,0	KN/m^3
Ιδιον βάρος εδάφους	20,0	KN/m^3
Επικάλυψη δαπέδων εσωτερικών χώρων	4,0	KN/m^2
Επικάλυψη δαπέδων εξωστών	2,5	KN/m^2
Επικάλυψη μη βατού δώματος	2,5	KN/m^2
Επικάλυψη μη βατού δώματος με φύτευση	6,5	KN/m^2
Δρομικές οπτοπλινθοδομές	2,1	KN/m^2
Μπατικές οπτοπλινθοδομές	3,6	KN/m^2

β. ΚΙΝΗΤΑ

Κινητό μη βατού δώματος	2,0	KN/m^2
Κινητό βατού δώματος	5,0	KN/m^2
Κινητό Φορτίο εν γένει	5,0	KN/m^2
Κινητό Φορτίο κλιμάκων	5,0	KN/m^2
Κινητό Φορτίο εξωστών	5,0	KN/m^2
Ταχύτητα αναφοράς ανέμου (σύμφωνα με τον EC1)	33,0	m/sec
Κατηγορία εδάφους	IV	

II ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

Σεισμικότητα περιοχής	II	
Οριζόντια σεισμική επιτάχυνση εδάφους	α β=0,24g,	
Συντελεστής θεσμαπικής ενίσχυσης	β_0=2,50	
Κατηγορία εδάφους	(B)	
Σπουδαότητα κατασκευής	Σ3 γ=1,15	
Συντελεστής συνδυασμού δράσεων	ψ_2=0,50	
Φόρμα απόκρισης	Κατά ΕΑΚ2000	
Συντελεστής θεμελίωσης	θ=1,00	
Συντελεστής συμπεριφοράς	q=3,50	
Ποσοστό κρίσιμης απόσβεσης	ζι=5%	

III ΥΛΙΚΑ

Ασπλο σκυρόδεμα καθαριότητας	C12/15
Οπλισμένο σκυρόδεμα εν γένει	C25/25
Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα πλακών επί εδάφους	C16/20
Νευροχάλυβας σκυροδεμάτων	B500C
Δομικός χάλυβας εν γένει	S275 κατά EN10025
Κόχλίες (εκτός και αν αναγραφθεται διαφορετικά στο σχέδιο)	Κατηγορία 8.8

IV ΕΔΑΦΟΣ

Σύμφωνα με την γεωτεχνική μελέτη

Είδος εδάφους	Αμμώδης Μαργακή Αργίλος
Επιτρεπόμενη τάση εδάφους	σ= 205 KN/m^2
Δείκτης εδάφους	K= 25 MN/m^3

V ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΡΟΦΩΝ

Δεν ελήφθη καμία πρόβλεψη

VI ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ c nom

Κατηγορία συνθηκών περιβάλλοντος	2
Πλάκες	25mm
Υποστυλώματα, τοιχεία	30mm
Δοκοί	30mm
Στοιχεία θεμελίωσης	50mm
(σκυροδέτηση επί στρώσης σκυροδέματος καθαριότητας)	
Στοιχεία θεμελίωσης	50mm
(σκυροδέτηση χωρίς στρώση σκυροδέματος καθαριότητας)	
Πλάκα επί εδάφους	40mm

VII ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Ε.Κ.Ο.Σ. 2000/2010)
- ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Α.Κ. 2000/2010)
- ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Κ.Τ.Χ. 2008)
- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Κ.Τ.Σ. 2002)
- ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 0 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
- ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1 - ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
- ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 3 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΔΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ
- ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 4 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

		C20/25		C25/30		C30/37		C35/45	
		ΑΓΚΥΡ.	ΠΑΡΑΘ.	ΑΓΚΥΡ.	ΠΑΡΑΘ.	ΑΓΚΥΡ.	ΠΑΡΑΘ.	ΑΓΚΥΡ.	ΠΑΡΑΘ.
1.	ΔΟΚΟΙ	67Φ	135Φ	57Φ	107Φ	51Φ	96Φ	45Φ	85Φ
	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΑΝΩ	47Φ	94Φ	40Φ	80Φ	36Φ	72Φ	32Φ	64Φ
	ΡΑΒΔΟΙ ΑΝΩ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ	47Φ	88Φ	40Φ	75Φ	36Φ	67Φ	32Φ	59Φ
	ΡΑΒΔΟΙ ΚΑΤΩ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ	33Φ	66Φ	28Φ	56Φ	25Φ	50Φ	22Φ	45Φ
2.	ΣΤΥΛΟΙ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ		66Φ		56Φ		50Φ		45Φ
3.	ΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ		94Φ		80Φ		72Φ		64Φ
4.	ΠΛΑΚΕΣ ά=0.25m ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ		47Φ		40Φ		36Φ		32Φ
	ΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ		94Φ		80Φ		72Φ		64Φ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Σύμφωνα με τον Κ.Τ.Σ. 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

- Κατηγορία Σκυροδέματος : C25/30
- Κατηγορία Έκθεσης : XC2
- Κατηγορία Κάθισης : S3
- Επιθυμητή Κάθιση : 10-15 cm
- Μέγιστος Κόκκος : 31.5 mm
- Δοκίμια Ελέγχου : Κυβικά 15x15x15 cm
- Min Περιεκτικότητα σε τσιμέντο : 300kg/m3
- Λόγος Νερού προς Τσιμέντο : 0.60
- Εφαρμογή Επιταχύνσεων : Ναι
- Σκυρόπνικνωση : Δονητές Μάζας
- Χρήση Θαλασσινού Νερού : Όχι

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

α) Αντλησιμότητα : ναι
β) Στεγνοκάτητα : ανενήθης
γ) Παραθαλάσσιο περιβάλλον : όχι
δ) Χημικές προσβολές : όχι
ε) Αντοχή σε επιφαν. φθορά : όχι
στ) Μέσα σε νερό ή θάλασσα : όχι
ζ) Χαμηλή θερμοκρασία : όχι

ΕΝΤΟΛΗ ΛΗΨΕΩΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Σε κάθε διάστρωση και για ποσότητα σκυροδέματος μέχρι 150 m3 ανά κατηγορία σκυροδέματος, θα λαμβάνονται 6 κυβικά δοκίμια ανά ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και των προδιαγραφών ΣΚ-303 και ΣΚ-350 του ΚΕΔΕ. Αν η ποσότητα σκυροδέματος είναι μεγαλύτερη από 150 m3, τότε θα λαμβάνονται 12 δοκίμια

Η ευθύνη λήψεως των δοκιμίων ανήκει στον εργολάβο.

Τα δοκίμια πρέπει να βγούν από τις μήτρες μέσα σε 20 έως 32 ώρες από της παρασκευής τους για να παραδοθούν αμέσως σε αναγνωρισμένο εργαστήριο.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα κοινοποιούνται στην Υπηρεσία και στον επιβλέποντα μηχανικό.







ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Ο ΟΠΛΙΣΜΟΣ 83 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΜΦΘΕΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Η ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩΝ ΑΚΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ

Α/Α	Πίνακας οπλισμών Φύλλο 1 από 3	Ø	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΗΚΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜ.	ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ kg/m	ΒΑΡΟΣ ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
1	1.75	10	172	1.75	301.00	0.617	185.72
3	1.85	14	72	1.85	133.20	1.210	161.17
4	1.95	16	16	1.95	31.20	1.580	49.30
5	2.05	18	144	2.05	295.20	2.000	590.40
6	2.15	20	268	2.15	576.20	2.470	1423.21
11	5.00	10	172	5.00	860.00	0.617	530.62
13	5.10	14	72	5.10	367.20	1.210	444.31
14	5.20	16	16	5.20	83.20	1.580	131.46
15	5.30	18	184	5.30	975.20	2.000	1950.40
16	5.40	20	336	5.40	1814.40	2.470	4481.57
21	4.70	10	116	4.70	545.20	0.617	336.39
21a	3.85	10	56	3.85	215.60	0.617	133.03
23	4.80	14	40	4.80	192.00	1.210	232.32
23a	3.85	14	32	3.85	123.20	1.210	149.07
24a	3.85	16	16	4.05	64.80	1.580	102.38
25	5.00	18	112	5.00	560.00	2.000	1120.00
25a	3.85	18	32	4.05	129.60	2.000	259.20
26	5.10	20	172	5.10	877.20	2.470	2166.68
26a	3.85	20	96	4.05	388.80	2.470	960.34
31	3.65	10	94	3.65	343.10	0.617	211.69
31a	4.05	10	22	4.05	89.10	0.617	54.97
33	3.65	14	40	3.65	146.00	1.210	176.66
35	3.85	18	88	3.85	338.80	2.000	677.60
35a	4.05	18	32	4.25	136.00	2.000	272.00
36	3.65	20	116	3.85	446.60	2.470	1103.10

Α/Α	Πίνακας οπλισμών Φύλλο 2 από 3	Ø	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΗΚΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜ.	ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ kg/m	ΒΑΡΟΣ ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
36a	4.05	20	60	4.25	255.00	2.470	629.85
41	0.24 0.08 0.24 0.08 0.24 0.08