
ΧΩΡΟΣ Υ/Σ Νο 101 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ)
(Υπόγειο Κτιρίου Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - πλατεία Δαστα, οδοντ.)
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50
(ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΔΕΔΔΗΕ)
ΚΑΤΑΠΑΚΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(Κάλυψη με 4 μεταλλικές σχάρες περιοδικώς για αεριοσυλλογή οδηγίες από ΔΕΔΔΗΕ)
ΔΟΚΑΡΙ Υψους 0,60 Πάχους 0,25
ΔΟΚΑΡΙ Υψους 0,40 Πάχους 0,25
ΔΟΚΑΡΙ Υψους 0,60 Πάχους 0,25
ΔΟΚΑΡΙ Υψους 0,60 Πάχους 0,25
ΚΑΝΑΛΙ Υψους 0,40
ΚΑΝΑΛΙ Υψους 0,60
ΚΑΝΑΛΙ Υψους 0,60
ΚΑΝΑΛΙ Υψους 0,60
ΚΑΝΑΛΙ Υψους 0,60
ΜΠΑΖΩΜΑ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟ Πάχους 0,15 με πλέγματ 131.
ΑΝΑΒΑΘΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (Αλλαγή στάθμης)
Η επένδυση πάχους ~0,20 του τοίχου με πλάκες θα αφαιρεθεί στην περιοχή της καταπάκτης και μέχρι του ύψους του παραθύρου!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΧΕΙ ΠΑΝΕΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Υ/Σ Η ΧΑΡΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.
Χ.Τ. 1: 4Χ6Φ100 PVC (ΒΑΘΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ -0,80)
Μ.Τ.: 3Φ150 PVC (ΜΕΧΡΙ ΑΚΡΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ) (ΒΑΘΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ -1,00)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Υψους 1,50
1,00 x 1,60 Μ/Σ 1 ΒΑΣΗ Υψους 0,60
1,00 x 1,60 Μ/Σ 2 ΒΑΣΗ Υψους 0,60
ΦΡΕΑΤΙΑ Μ/Σ Υψους 0,60
ΣΚΥΡΑ (5-7 εκ.) Υψους ~0,60
ΤΡΥΠΑ Φ100:
Μ.Τ.
Χ.Τ.1
Χ.Τ.2
ΒΑΣΕΙΣ Υψους 0,60 (ΣΧΗΜΑ "Γ")
Τοίχοι πάχους 0,20 (Υψος 0,80 έως 2,20)
ΒΑΣΗ Υψους 0,60/0,40 (ΣΧΗΜΑ "□")
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ - ΦΡΕΑΤΩΝ: 0,10. ΟΠΛΙΣΜΟΣ: Φ8/20 καρε.
ΠΑΧΟΣ ΔΟΚΑΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Μ.Τ. - Χ.Τ.: 0,20 ΟΠΛΙΣΜΟΣ: 6Φ12 - Συνδ. Φ8/20.
ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΔΟΚΑΡΙΩΝ:
ΠΑΧΟΣ 0,20: 6Φ12 - Συνδ. Φ8/20.
ΠΑΧΟΣ 0,25: Φ8/12 - Συνδ. Φ8/20.
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ ΧΑΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑ ΚΛΑΒΩΤΗ - "ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ" ΠΑΧΟΣ 4 mm ΣΕ ΤΟΝΙΕΣ 35Χ35 Χ4 ΜΕ ΑΛΑΜΑΚΙ 16Χ4.
ΣΟΛΙΝΕΣ PVC: ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΒΕΤΟΝ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑΤ 131.
ΜΗ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΜΕ-ΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΟΣ.
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 27/11/2017 Γ. ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ Διπλ. Τοπ. Μηχ/κός ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΝΑΤΑΣ 8 cm 625/20-20/460-40/40-40/45-50/50
ΚΑΝΑΤΑΣ 7 cm
ΚΑΝΑΤΑΣ 7 cm Δ9 34/47
ΚΑΝΑΤΑΣ 7 cm
ΚΑΝΑΤΑΣ 8 cm 20/460-40/40-40/45-50/50
ΚΑΝΑΤΑΣ 7 cm
ΚΑΝΑΤΑΣ 7 cm
ΚΑΝΑΤΑΣ 7 cm