



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  
Πληροφορίες: Πεδιαδιτάκης Γεώργιος  
Τηλ.: 2813409613  
E-mail : [diaxirisi@heraklion.gr](mailto:diaxirisi@heraklion.gr)

ΕΡΓΟ: Ετήσιος έλεγχος διαρροής υγρών καυσίμων συμπεριλαμβανομένου και την λιτρομέτρηση των αντλιών  
Προμήθεια READER πιστολιών / ΚΑΡΤΕΣ AVR και Ακροσωλήνιο αντλιών του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ετήσιος έλεγχος διαρροής υγρών καυσίμων συμπεριλαμβανομένου και την λιτρομέτρηση των αντλιών, και Προμήθεια READER πιστολιών αντλιών Νο 1 & 3 / ΚΑΡΤΕΣ AVR και Ακροσωλήνιο αντλιών του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

### Αναλυτική Περιγραφή (εργασιών + προμήθειας υλικών)

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης θα προβεί στον Ετήσιο έλεγχο διαρροής υγρών καυσίμων συμπεριλαμβανομένου και την λιτρομέτρηση των αντλιών, στην προμήθεια READER πιστολιών αντλιών Νο 1 & 3 του Δημοτικού Πρατηρίου, στην προμήθεια ΚΑΡΤΕΣ AVR αναγνώρισης τροφοδοσίας καυσίμων Οχημάτων, καθώς και στην προμήθεια Ακροσωλήνια αντλιών καυσίμων 3/4" πρατηρίου τύπου ZVA SLIMLINE 2, και θα αναθέσει τον έλεγχο, την επισκευή και την προμήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 με Απόφαση Δημάρχου μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών, και αναλυτικά τα παρακάτω:

- α. Την συμφωνία ισοζυγίου δεξαμενών με τους μετρητές των αντλιών, με έναρξη διαδικασίας ελέγχου σε όλα τα σημεία (αντλίες, σύνδεσμοι, δικλείδες κ.λπ.) για να εντοπίσουμε τυχόν διαρροή καυσίμου.
- β. Στην λιτρομέτρηση όλων των αντλιών και των δεξαμενών του Δημοτικού πρατηρίου.
- γ. Στους απαραίτητους ελέγχους στα ηλεκτρονικά συστήματα, στους αισθητήρες στάθμης και τροφοδοτικού αυτών, στην επικοινωνία των αντλιών με τους αισθητήρες των δεξαμενών του Δημοτικού πρατηρίου.
- δ. Στην προμήθεια READER πιστολιών αντλιών Νο 1 & 3 τροφοδοσίας οχημάτων.
- ε. Στην προμήθεια ΚΑΡΤΕΣ AVR αναγνώρισης τροφοδοσίας καυσίμων Οχημάτων
- στ. Στην προμήθεια Ακροσωλήνια αντλιών καυσίμων 3/4" πρατηρίου τύπου ZVA SLIMLINE 2, του Δημοτικού Πρατηρίου Τροφοδοσίας Καυσίμων
- ζ. Στην αντικατάσταση τυχόν μικρουλικά αν απαιτηθούν κατά την διαδικασία του ετήσιου ελέγχου διαρροής υγρών, και στο συνολικό αυτό ποσό των 248,00 ευρώ (εργασιών και υλικών) συμπεριλαμβανομένου και τον Φ.Π.Α. 24%. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένης εμπειρίας συνεργείο τεχνικής υποστήριξης για το σύνολο των εργασιών.

Μετά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα προσκομίσει:

Δελτίο περιγραφής εργασιών και του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε.

Η πίστωση θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α 10-6265.013 με τίτλο « Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού κεντρικής αποθήκης αναλώσιμων ειδών και Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων » και στον Κ.Α. 10-7135.009 με τίτλο « Προμήθεια εξοπλισμού για την κεντρική αποθήκη και το Δημοτικό πρατήριο » του προϋπολογισμού έτους 2024

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ